

Утверждаю  
 Генеральный директор ООО "Электросети"

В.А.Удянский

Для расчета резервир.мощности за 2021 г.  
 уровень напряжения НН

" 2021 г.

№ п/п	Адрес	Обознач ТП	Центр питания	Т-1	Т-2	Разреш. мощн. кВт	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.	
							Потребление кВт	Резервн. мощн. кВт	Потребление кВт	Резервн. мощн. кВт	Потребление кВт	Резервн. мощн. кВт	Потребление кВт	Резервн. мощн. кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ермолино, 19	кТП-100/ 10/0,4	ВЛ-10 кв Л-6 РП-Ермолино (НЭ)	100	"	91	27	64						
2	Пролетарий ул.Октябрьская, 11	кТП-100/ 10/0,4	ВЛ-10 кв Л-10 от ПС Пролетарий (НЭ)	100	"	96	68	28						
3	Пролетарий, ул.Елисеева, 3	БКТП-400 10/0,4	ВЛ-10 кв Л-10 от ПС Пролетарий (НЭ)	400	"	267	249	18						
4	В.Новгород ул.Великая, 22	ТП-310	РП-22 Кл-6 кв	630	630	752	510	242						
5	Наволоки-5 ул. Наволоцкая, 1	ЭТП	ВЛ-10 кв Л-1б; Л-7 от РП-Трубино (ПС Новгородская НЭ, КЛ 10 кв)	630	630	1100	720	380						

Начальник ПТО

Кожухов В.И.